



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

2026F0105



检验报告

产品名称 浸渍胶膜纸饰面刨花板

委托单位/委托人 北京瑞原爱格装饰材料有限公司

检验类别 委托抽检

中国林业科学研究院木材工业研究所

Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry

国家人造板与木竹制品质量检验检测中心

National Center of Inspection and Testing for Wood-based Panels and Wood-Bamboo Products

中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

Inspection laboratory for Wood-based Panels and Timber, Chinese Academy of Forestry

中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检 验 报 告

No. 2026F0105

共 2 页 第 1 页

委托单位/委托人	北京瑞原爱格装饰材料有限公司		
生产/经营单位	爱格集团 FRITZ EGGER GmbH & Co. OG		
产品名称	浸渍胶膜纸饰面刨花板	商 标	EGGER 爱格
规 格	2800mm×2070mm×18mm	检验类别	委托抽检
出厂等级	F☆☆☆☆	抽 样 者	耿奥博 史妍桐
产品型号/类型	—	抽样日期	2026-01-12
抽样数量	2800mm×2070mm×18mm 1张	抽样基数	1000张
样品数量	600mm×600mm×18mm 1块	生产日期/批号	2025-10-05
产品构成	—		
检验时间	2026-01-15 ~ 2026-01-30		
判定依据	参照 JIS A 5908-2022 《刨花板》		
试验方法和 检验项目	JIS A 1460-2021: 甲醛释放量		
检验结论	见本报告第2页。 检验单位(公章) 签发日期: 2026-02-02 11010810123497		
备 注	—		

批准:

审核:

编写:

中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检 验 报 告

No. 2026F0105

共 2 页 第 2 页

委托单位/委托人	北京瑞原爱格装饰材料有限公司			
生产/经营单位	爱格集团 FRITZ EGGER GmbH & Co. OG			
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
甲醛释放量	mg/L	$X_{\text{mean}} \leq 0.3$, $X_{\text{max}} \leq 0.4$ (委托单位质量要求)	$X_{\text{mean}}: 0.1$, $X_{\text{max}}: 0.1$	合格
(以下空白)				
备 注	抽样地点：企业库房。 JIS A 5908:2022未在授权范围内，但本报告所检项目的试验方法在本中心授权范围内。			

编写：

审核：

批准：

